

Техническое задание СО4-ПК10 (Фаза А)

Российская Федерация

АОНПО проектный институт «Оренбурггражданпроект»

Комплексная малоэтажная жилая застройка с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области. Строительная очередь 4(СО-4) (Фаза А).

Инженерные сети 9,10 и 13 пусковых комплексов

Раздел ГСН «Наружные сети газоснабжения» (10 пусковой комплекс)

132.0.10-00-ГСН

Предоставить локально-сметные расчеты согласно проектной документации 132.0.10-00-ГСН на инженерные сети и учесть следующие пункты:

Сети газоснабжения.

1. Расчет магистрального трубопровода выполнить:
 - от точки врезки Т.вр. Г2ПЭ90*8,2 на пересечении улиц №5 и №3 до заглушки ЭС ПЭ100 De90 для подключения ПК10.
 - от заглушки ЭС ПЭ100 De90 для подключения ПК10 выполнить магистральный трубопровод в пределах ПК10. Исключить прокладку трубопровода и подводки к домам с номерами №384÷388, №398÷400.
2. Перевозку грунта не учитывать.
3. Расчет объемов земляных работ, считать без чернозема h-0,5м.
4. При разработке грунта применять ковш объемом 0,65м³.
5. ПГС применять только при пересечении с дорогами и тротуарами.
6. Не применять расценку работы на отвале и стесненность.
7. Магистральные газопроводы в смете вывести по каждой улице.
8. В местах пересечения магистрали с автомобильными дорогами, тротуарами учесть заложение футляров.
9. Учесть затраты на осуществление технического надзора эксплуатирующей организацией Оренбургмежрайгаз.

Директор ООО «Экодолье Оренбург
Специализированный застройщик»



Е.Л. Данилов

Исп.: Качайло К.В.

Тел.: 97-55-95